

# 瑞安市发展和改革局文件

瑞发改投〔2022〕549号

## 瑞安市发展和改革局 关于瑞安市塘下镇商业大街道路环境综合改造 提升工程初步设计的批复

瑞安市塘下镇人民政府：

你单位《关于要求审批瑞安市塘下镇商业大街道路环境综合改造提升工程初步设计批复的函》及相关附件收悉。我局于2022年9月7日组织有关职能部门对该工程初步设计文本进行了联合审查，会后设计单位根据各部门的审查意见对文本进行了修改和完善。根据瑞发改投〔2021〕469号文件、工程概算审核报告书等，现就其主要内容批复如下：

浙江政务服务网  
投资在线平台 工程审批系统

一、原则同意浙江天然城建设计有限公司编制的该工程初步设计。

## 二、建设规模及设计标准

浙江政务服务网  
投资在线平台 工程审批系统

该工程提升改造道路全长约 3838m，现状道路宽 16-23m。道路等级为城市支路，设计速度 30km/h。主要提升改造内容包括外立面改造 181 幢、道路工程、交通工程、给排水工程、绿化工程、照明工程、通信工程、电力工程等，相关配套设施同步改造。

## 三、道路断面

浙江政务服务网  
投资在线平台 工程审批系统

桩号 K0+000~K2+320 标准路段横断面具体划分：2.0~4.0m（人行道）+2.0m（停车带）+4.0m（机非混行车道）+4.0m（机非混行车道）+2.0m（停车带）+2.0~3.0m（人行道）=16.0~19.0m（道路总宽）。

浙江政务服务网  
投资在线平台 工程审批系统

桩号 K2+320~K3+838.479 标准路段横断面具体划分：3.25~3.75m（人行道）+2.0m（停车带）+2.5m（非机动车道）+3.25m（机动车道）+3.25m（机动车道）+2.5m（非机动车道）+2.0m（停车带）+3.25~3.75m（人行道）=22.0~23.0m（道路总宽）。

## 四、道路结构

浙江政务服务网  
投资在线平台 工程审批系统

一般段道路铺装：4cm AC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土 + PC-3 乳化沥青粘层 + 5cm AC-20C 中粒式沥青混凝土 + PC-3 乳化沥青粘层 + 1cm 橡胶沥青应力吸收层 + 沥青灌缝 + 防裂贴 + PC-3 乳

化沥青粘层+破损路面修复+旧水泥混凝土面层铣刨拉毛+原路面基层。

人行道路面结构：5cm透水砖+3cm M10 水泥砂浆+旧人行道铺装挖除 5cm，采用 5cm C15 素砼调平。

混凝土桥面：2cm THUS-12 超薄沥青+PC-3 乳化沥青粘层+15cm C25 混凝土破除修复。

沥青桥面：4cm AC-13C 细粒式 SBS 改性沥青砼+PC-3 乳化沥青粘层+原桥面铺装铣刨 4cm 厚度沥青。

## 五、工程概算及筹措

该工程投资概算 12728 万元，其中：工程费用 9404 万元，工程建设其他费用 2718 万元，工程预备费 606 万元，工程建设所需资金由市财政拨款解决。

## 六、其他

(一) 原则同意对瑞安市塘下镇商业大街道路环境综合改造提升工程的设计内容，对建筑外立面、道路、绿化、软基处理、电力管道、照明、交通设施、桥梁、给排水等配套设施要统一设计，同步实施，并做好与相关单位的衔接；给排水管道的管径、标高须与控规、相关专项规划及现状管网相衔接。

(二) 施工图设计严格执行国家建设工程强制性标准。

(三) 根据《政府投资条例》（国务院令 第 712 号）第二十三条的有关规定，除因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生

重大变化等原因，政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

瑞安市发展和改革委员会

2022年10月14日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

---

抄送：市财政局、资规局、住建局、水利局、综合行政执法局、市政公用工程建设中心、公安局交警大队、电力局、公用集团、通发办、铁塔公司。

---

瑞安市发展和改革委员会办公室

2022年10月14日印发

项目代码：2204-330381-04-01-895185

